

OGGETTO: QUESITI E RISPOSTE - Affidamento dei servizi di ingegneria inerenti i lavori di consolidamento centro urbano zona al piede di via del progresso (Lotto 1) e consolidamento centro urbano zona a valle dell'ex carcere nel comune di Volturara Appula (FG) (Lotto 2)

CIG LOTTO 1 : 6759687E2A;

CIG LOTTO 2 : 6759705D05.

Domande e risposte ai quesiti

D: Vorrei sapere se, in relazione al bando in oggetto, è disponibile anche documentazione relativa alla progettazione preliminare.

R: Sì, come descritto al punto 9 a pag. 13 del disciplinare di gara si potrà visionare ed eventualmente estrarre copia del progetto preliminare con le modalità descritte nel succitato disciplinare di gara.

D: nella pagina due del disciplinare di gara in riferimento al lotto 2 nella sezione idraulica la categoria indicata è la VI/A mentre a pagina 4 è indicata la VII/A a quale delle due bisogna fare riferimento?

R: Trattasi di mero errore di battitura, si conferma la VIIa - IDRAULICA - D02 così come richiesti nel paragrafo requisiti a pag. 3 e 4 rispettivamente per LOTTO 1 e LOTTO2.

D: Con riferimento al punto "Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni – d01) è possibile inserire nel gruppo di progettazione n.2 professionisti geologi entrambi firmatari e responsabili delle prestazioni geologiche?

R: Ai fini del soddisfacimento dei requisiti professionali richiesti dal disciplinare di gara deve specificatamente essere indicata n. 1 persona nominativamente responsabile della relazione geologica.

D: In caso di associazione temporanea da costituirsi e di tipo verticale, in cui la mandataria (società di ingegneria possiede il 100% dei requisiti per la partecipazione alla gara) svolgerà tutte le prestazioni principali ovvero: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità, mentre la mandante (laboratorio geotecnico in possesso di tutti i requisiti di cui al D.M. 14/01/2008) svolgerà esclusivamente le attività di indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio; quali sono i requisiti che deve possedere la mandante per la partecipazione alla gara?

R: In conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara a pag. 6, l'associazione temporanea deve in qualsiasi caso possedere cumulativamente i requisiti di cui alla lett. a), b) e d) del art.1.3 del disciplinare di gara dal raggruppamento del suo complesso. Il mandatario dovrà comunque possederli in misura

maggioritaria. Mentre il requisito di cui alla lett. c) deve essere svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. Si precisa che, ai sensi dell'art. 31, c.8 del D.lgs 50/2016 fatta eccezione per la redazione della relazione geologica che non è subappaltabile, le indagini geologiche e geognostiche possono essere subappaltabili.

D: In riferimento al bando in oggetto si prende atto che le professionalità individuate dalla stazione appaltante per la redazione delle prestazioni a base di gara individuate nel disciplinare di gara a pagina cinque sono: due ingegneri, un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza ed un geologo. Si prende altresì atto che nella determinazione dei corrispettivi professionali all'allegato quattro sono previste studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale. A tal fine si chiede se e possibile inserire, in veste di consulenti e non di mandanti nel raggruppamento, professionalità specifiche tipo paesaggista, naturalista, senza che gli stessi debbano formalmente far parte del raggruppamento e dimostrare il possesso dei requisiti.

R: Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lett. d) del disciplinare di gara relativamente al personale tecnico bisognerà far specifico riferimento a quanto stabilito dallo stesso a pag. 5 a partire dal rigo 31.

D: Indagini geofisiche di cui all'allegato IX: 1/a) sono a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva o da eseguire durante la realizzazione dei lavori? 1/b) sono soggette a ribasso in fase di presentazione delle offerte? 1/c) si chiede cortesemente una esplicitazione dello NP01, cosa è stato computato? cosa viene richiesto? 1/d) per quanto riguarda lo NP2 si tratta della sola realizzazione delle verticali inclinometriche o anche delle letture? Quali sono le profondità da raggiungere? Si chiede cortesemente un'esplicitazione dello NP2. 1/e) se le indagini di cui all'allegato IX sono a supporto delle fasi progettuali, la loro esecuzione rientra nei 40 gg per la realizzazione della progettazione definitiva? Calcolo Prestazioni (allegato IV) 2/a) Per quanto riguarda il lotto 1 viene indicata la prestazione del Direttore Operativo Geologo ma non viene calcolato il valore della prestazione come invece viene fatto nel lotto 2. Si tratta di un refuso? La prestazione del Direttore operativo geologo nel lotto 1 non è richiesta? 2/b) in entrambi i lotti vengono conteggiati 5000 € per indagini geologiche per la redazione della relazione geologica. Come sono state quantificate? Quali ed in che quantità sono le indagini stimate? Devono essere realizzate all'interno dei 40 gg a disposizione per la progettazione definitiva? Quali sono ed in che modo possono essere acquisiti i documenti progettuali esistenti. Sono già a disposizione indagini e prove relativi alla progettazione preliminare o ad altri lotti adiacenti?

R: 1/a) Come riportato nell'allegato IX, sono da eseguirsi durante l'esecuzione dei lavori. 1/b) Sì, il ribasso è da effettuarsi sull'intero importo a base di gara nelle forme e con le modalità previste dal bando e Disciplinare di Gara – "Offerta economica-temporale" quest'ultimo a pag. 15 . 1/c) Indagini geologiche relative alla geomorfologia...(vedasi pag.6 dell'allegato IX). 1/d) Realizzazione con restituzione dei risultati con profondità che saranno previste dal progetto definitivo ed esecutivo. 1/e) No. 2/a) In conformità a quanto previsto e calcolato nell'allegato IV per il lotto 1 non è richiesta la prestazione del Direttore Operativo con qualifica geologo pertanto è palesemente un mero refuso la presenza delle parole Direttore Operativo "geologo" nell'allegato IV sezione riepilogativa. 2/b) Tali indagini sono quelle necessarie alla redazione della relazione geologica così come stimate e determinate nell'allegato IV e pertanto devono essere realizzate nei termini di esecuzione di cui all'art.6 del bando di gara. Tutti i documenti progettuali sono a disposizione presso l'indirizzo della stazione appaltante e comunque presenti nella sezione relativa sul profilo della stazione appaltante.